

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Racibórz dn. 14.07.2017r



Biuro Projektowo-Usługowe "ALDA" S.C.
Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39C
44-300 Wdzisław Śląski

Sygnatura TD/OGL/OME/2017-07-14/0000019

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowa od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą (w rejonie bud nr 15) w Raciborzu ETAP II

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27.06.2017r data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 29.06.2017r, informujemy ze projektowana przebudowa drogi powiatowej 3548S ul. Łąkowa od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą (w rejonie bud nr 15) w Raciborzu, wg załączonego planu zagospodarowania, **koliduje z elektroenergetyczną infrastrukturą podziemną TAURON Dystrybucja S.A.** W zakresie występujących kolizji wzdłużnych projektowanej przebudowy drogi powiatowej 3548S ul. Łąkowa w Raciborzu, z elektroenergetyczną infrastrukturą podziemną TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowaną głównie w chodniku i ścieżce rowerowej z uwagi na brak miejsca do przebudowy, elektroenergetyczna infrastruktura podziemna TAURON Dystrybucja S.A. pozostaje bez zmian. Wyjątek stanowi realizacja zatoki autobusowej gdzie jest wymagane zabezpieczenia kabla SN poprzez założenie dzielonej rurą osłonowej, nasze pismo znak TD/OGL/OME/2017-06-07/0000019 z dn. 07.06.2017r

1. W celu lokalizacji kabla SN będącego w kolizji z projektowaną przebudowa drogi powiatowej 3548S należy wykonać przekopy kontrolne.
2. W miejscach skrzyżowań z kablem prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkrywać tylko do strefy ochronnej tj. do istniejącej folii lub cegieł – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
3. Przed przystąpieniem do zakładania osłon, kabel należy pozbawić napięcia i uziemić. W tym celu należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych, oraz należy opracować harmonogram wyłączeń i uzgodnić go przynajmniej z 10-cio dniowym wyprzedzeniem z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. - Obszar Racibórz.
4. Praca przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i może się rozpocząć po formalnym dopuszczeniu brygady przez pracownika Tauron Dystrybucja Serwis S.A. – Obszar Racibórz.
5. Przed zasypianiem miejsca kolizji należy zgłosić w Tauron Dystrybucja S.A. - Obszar Racibórz gotowość do odbioru prac zanikowych.
6. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z normami E-004, E-5100 i przepisami budowy urządzeń energetycznych – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Uzgodnienie to nie zwalnia Wykonawcy od stosowania się do przepisów budowlanych i branżowych.
Obowiązuje treść wywiadu branżowego wydanego dnia 05.07.2017 nr TD/OGL/OMD/2017-07-05/0000007 przez TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

**Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.**

Karol Dymek

Kopia :

1.TDO11/OME Racibórz