

Racibórz, dnia 30.09.2025 r.

Znak sprawy: OR.VII.272.29.2025

Dotyczy postępowania pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzekkiej w Pogrzebieniu”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.), przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami::

Pytanie nr 1

ODCINEK „Remont odcinka DP 3543S w m. Racibórz – ul. Pogrzebieńska” - remont przepustu

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy remontowany przepust ma być zakończony (obustronnie) prefabrykowaną ścianką czołową? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż remontowany przepust ma być zakończony jednostronnie prefabrykowaną ścianką czołową. Wynika to z istniejącego rozwiązania w tym rejonie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiar robót pozostaje bez zmian.

B. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem nie zmieniono Specyfikacji Warunków Zamówienia ani Ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. STAROSTY
Beata Bańczyk
SEKRETARZ POWIATU**

Sporz. A. Stuchły