



Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami).....jan.....kidej

Data 31.03.2022
Lp. 28/03/2
inż. Czesława Klimkowska
Rzeczoznawca d/s sanitarnohigienicznych
nr upr. 11-N/2008
w zakresie bez ograniczeń
zam 47-400 Racibórz, ul. Węgierska 10
tel. 0 605 730 333

1. poprawić rozdzielenie co do funkcjonalności
zwiększyć kuchennego w celu umożliwienia
"krętości" się stóg "czystych z brzozy".

ściany projektowane

wyburzenia

2. pod nawiewnikiem wstawić 2000y st. Lój.
Inspektora Sanitarnego. U klatki schodowej
aby było - usytuowanie powierzchni pionowa-
nych poniżej poziomu tynku oraz braku
ściana dzielnego w pom. zaplecza kuc-
niewego.

3. ugodzić się z dot. domu Książęcego

<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz</div></div>	Tytuł rysunku: Rzut parteru - KONCEPCJA			
	Tytuł projektu: "Adaptacja budynku Stodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu"			
<div>Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP</div>	Lokalizacja: ul. Zamkowa 2 47-400 Racibórz			
	Inwestor: Powiat Raciborski ul. Plac Okrzei 4. 47-400 Racibórz			
	Opracowanie: mgr inż. arch. Grzegorz Pytel		Format: A3	Nr rys: 1.3
	Data: Styczeń 2022		Skala: 1:100	Nr str.: